

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» июля 2023 г., 18230061000206980004
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«01» августа 2023 г., № 2308/500-18/218/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Удмуртская, р-н Игринский, п Игра, пер Советский дом 28, 3413442317, e-mail: igrgpn@mchs-18.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 01 » августа 2023 г., учетный номер 18230061000206980004.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. инспектор ОНД и ПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР (государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору) Белых Илья Николаевич, e-mail: igrgpn@mchs-18.ru, телефон: +73413442317
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе (в случае наличия) старшего инспектора)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. Респ Удмуртская, р-н Игринский, с Зура, ул Луначарского, Здание 13А
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности (адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля))

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЗУРИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ", адрес юридического лица: 427161, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, ИГРИНСКИЙ, СЕЛО ЗУРА, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 6
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индентификационный номер налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Отсутствует уплотнительная лента на противопожарных дверях первого этажа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 14. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподных дверей (устройств).
Срок устранения нарушения:
28.08.2023
- Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации (кнопок включения пожарной автоматики)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и

эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:
28.08.2023

3. Один из двух насосов-повысителей, системы внутреннего противопожарного водопровода, находится в не рабочем состоянии

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 50. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водопольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
28.08.2023

4. На объекте отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты на здание спального корпуса: СПС, ВПВ, СОУЭ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний установленных изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:
28.08.2023

5. В нарушение п. 6.6.1 СП484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". Требуется установить не менее двух, пожарных извещателей в помещение №1, на втором этаже здания.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:
28.08.2023

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, roles принятого решения контролирующей надзорной орган, срок устранения нарушения)

инспектор ОНД и ПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР (государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору) Белых Илья Николаевич

инспектор ОНД и ПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР (государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору) Белых Илья Николаевич, e-mail: igrgpn@mchs-18.ru, телефон: +73413442317

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект приложения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием по результатам проведения профилактического визита

предписания, дата, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного лица государственного органа, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием

« ____ » часов « ____ » минут « ____ » _____ 20 ____ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

указывается адрес электронной почты, направление или отправление

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

