

**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение Удмуртской Республики
«Зуринаская школа-интернат»

Луначарского ул, д. 6, с. Зура, Игринский район,
Удмуртская Республика, 427161, тел/факс (34134) 4-82-42
e-mail: zura-school-internat@yandex.ru
ОГРН 1021800676809 ИНН 1809002042
КПП 183101001

**УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ДЫШЕТОНЫЯ НО ТОДОСЯ
МИНИСТЕРСТВО**

«Зураысь школа-интернат»
Удмурт Элькунысь
огъядышетонъя кун казна ужъярт

Луначарского ур., 6 юрт, Эграёрос, Зурачеркогурт,
Удмурт Элькун, 427161, тел/факс (34134) 4-82-42
e-mail: zura-school-internat@yandex.ru
ОГРН 1021800676809 ИНН 1809002042
КПП 183101001

28.08.2023 № 152
На № 2308/500-18/218/ПР от
01.08.2023г.

Главному государственному инспектору
Игринского, Красногорского и Якшур-
Бодьинского районов по пожарному
надзору – начальнику ОНД и ПР
Игринского, Красногорского и Якшур-
Бодьинского районов подполковнику
внутренней службы
Наговицыну И.В.

Уважаемый Иван Васильевич!

Уведомляю Вас о том, что в целях исполнения Предписания об устранении нарушений обязательных требований №2308/500-18/218/ПР от 01.08.2023 по итогам профилактического визита, проведенного по адресу УР, Игринский район, с.Зура, ул.Луначарского, 13А, устранены следующие нарушения:

- 1) На противопожарные двери первого этажа проклеена уплотнительная лента (Приложение №1);
- 2) На путях эвакуации установлены отсутствующие знаки пожарной безопасности (Приложение №2);
- 3) Насосы-повысители системы внутреннего противопожарного водопровода исправлены (заменена двухпозиционная кнопка включения) (Приложение №3).
- 4) На основании предписания об устранении нарушений обязательных требований на разработку технической документации на систему противопожарной защиты на здание спального корпуса: СПС, ВПВ, СОУЭ выделена субсидия, заключаем договор, проводим работы по устранению замечания (Приложение №4).
- 5) На основании предписания об устранении нарушений обязательных требований в комнате №1 на втором этаже здания на установку второго пожарного извещателя выделена субсидия, заключаем договор, проводим работы по устранению замечания (Приложение №4).

Директор



П.Н. Корепанов